

大仁科技大學-環境法規與其他要求查核表

法規類別： E10 消防安全

法規編號： E10-2

法規名稱： 消防法施行細則

鑑別日期： 102年08月05日

條款	法規條文內容	公告日期	登錄日期	法規符合性			實際情形說明	備註
				是	否	參考		
第 1 條	本細則依消防法（以下簡稱本法）第四十六條規定訂定之。	98.06.18	102.08.05			✓	參考用。	
第 2 條	本法第三條所定消防主管機關，其業務在內政部，由消防署承辦；在直轄市、縣（市）政府，由消防局承辦。在縣（市）消防局成立前，前項業務暫由縣（市）警察局承辦。	98.06.18	102.08.05			✓	參考用。	
第 3 條	直轄市、縣（市）政府每年應訂定年度計畫經常舉辦防火教育及防火宣導。	98.06.18	102.08.05	✓			配合每半年消防演練宣導	
第 4 條	（刪除）	98.06.18	102.08.05			✓	參考用。	
第 5 條	（刪除）	98.06.18	102.08.05			✓	參考用。	
第 6 條	管理權人依本法第九條規定應定期檢修消防安全設備之方式如下： 一、外觀檢查：經由外觀判別消防安全設備有無毀損，及其配置是否適當。 二、性能檢查：經由操作判別消防安全設備之性能是否正常。 三、綜合檢查：經由消防安全設備整體性之運作或使用，判別其機能。 前項各款之檢查，於各類場所消防安全設備設置標準規	98.06.18	102.08.05	✓			依規定委外合格消防單位每年實施一次，報請消防單位備查。	

表單編號：E-02-03-02

保存期限：三年

大仁科技大學-環境法規與其他要求查核表

法規類別： E10 消防安全

法規編號： E10-2

法規名稱： 消防法施行細則

鑑別日期： 102 年 08 月 05 日

	定之甲類場所，每半年實施一次，甲類以外場所，每年實施一次。 第一項消防安全設備之檢修項目、檢修基準及檢修結果之申報期限，由中央消防機關定之。						
第 7 條	依本法第十一條第三項規定申請防焰性能認證者，應檢具申請書，並檢送試樣或相關文件及審查費，向中央主管機關提出，經審查合格後，始得使用防焰標示。 中央主管機關得委託有關機關（構）、學校、團體協助辦理前項審查之技術工作。 第一項審查費之收繳，依預算程序辦理，其費額由中央主管機關定之。 第一項防焰性能認證之作業程序，防焰標示之核發及防焰性能試驗基準，由中央主管機關另定之。	98.06.18	102.08.05			✓	參考用。
第 8 條	（刪除）	98.06.18	102.08.05			✓	參考用。
第 9 條	（刪除）	98.06.18	102.08.05			✓	參考用。
第 10 條	（刪除）	98.06.18	102.08.05			✓	參考用。
第 11 條	（刪除）	98.06.18	102.08.05			✓	參考用。
第 12 條	（刪除）	98.06.18	102.08.05			✓	參考用。

表單編號：E-02-03-02

保存期限：三年

大仁科技大學-環境法規與其他要求查核表

法規類別： E10 消防安全

法規編號： E10-2

法規名稱： 消防法施行細則

鑑別日期： 102 年 08 月 05 日

第 13 條	<p>本法第十三條第一項所定一定規模以上供公眾使用建築物，其範圍如下：</p> <p>一、電影片映演場所（戲院、電影院）、演藝場、歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、保齡球館、三溫暖。</p> <p>二、理容院（觀光理髮、視聽理容等）、指壓按摩場所、錄影節目帶播映場所（MTV 等）、視聽歌唱場所（KTV 等）、酒家、酒吧、PUB 、酒店（廊）。</p> <p>三、觀光旅館、旅館。</p> <p>四、總樓地板面積在五百平方公尺以上之百貨商場、超級市場及遊藝場等場所。</p> <p>五、總樓地板面積在三百平方公尺以上之餐廳。</p> <p>六、醫院、療養院、養老院。</p> <p>七、學校、總樓地板面積在二百平方公尺以上之補習班或訓練班。</p> <p>八、總樓地板面積在五百平方公尺以上，其員工在三十人以上之工廠或機關（構）。</p> <p>九、其他經中央主管機關指定之供公眾使用之場所。</p>	98.06.18	102.08.05			√	參考用。	
第 14 條	<p>本法第十三條所稱防火管理人應為管理或監督層次幹部，並經省（市）、縣（市）消防機關或中央消防機關認可之專業機構講習訓練合格領有證書始得充任。</p> <p>前項講習訓練時間不得少於十六小時。</p> <p>防火管理人每二年至少應接受講習訓練一次，無正當理由不接受講習訓練者，直轄市、縣（市）消防機關得通知管理權人限期改善。</p>	98.06.18	102.08.05	√			依規定辦理	
第 15 條	<p>本法第十三條所稱消防防護計畫應包括下列事項：</p> <p>一、自衛消防編組：員工在十人以上者，至少編組滅火</p>	98.06.18	102.08.05	√			已編定 99 年防護計畫書送請鹽埔消防分隊備查	

表單編號：E-02-03-02

保存期限：三年

大仁科技大學-環境法規與其他要求查核表

法規類別： E10 消防安全

法規編號： E10-2

法規名稱： 消防法施行細則

鑑別日期： 102 年 08 月 05 日

	<p>班、通報班及避難引導班；員工在五十人以上者，應增編安全防護班及救護班。</p> <p>二、防火避難設施之自行檢查：每月至少檢查一次，檢查結果遇有缺失，應報告管理權人立即改善。</p> <p>三、消防安全設備之維護管理。</p> <p>四、火災及其他災害發生時之滅火行動、通報聯絡及避難引導等。</p> <p>五、滅火、通報及避難訓練之實施；每半年至少應舉辦一次，每次不得少於四小時，並應事先通報當地消防機關。</p> <p>六、防災應變之教育訓練。</p> <p>七、用火、用電之監督管理。</p> <p>八、防止縱火措施。</p> <p>九、場所之位置圖、逃生避難圖及平面圖。</p> <p>一〇、其他防災應變上之必要事項。</p> <p>遇有增建、改建、修建、室內裝修施工時，應另定消防防護計畫，以監督施工單位用火、用電情形。</p>						
第 16 條	<p>依本法第十三條第二項規定應協議製定共同消防防護計畫者，由各管理權人互推一人為召集人協議製定，並將協議內容記載於共同消防防護計畫；其共同消防防護計畫應包括事項，由中央主管機關另定之。</p> <p>無法依前項規定互推召集人時，管理權人得申請直轄市、縣（市）消防機關指定之。</p>	98.06.18	102.08.05	✓			已納入 99 年防護計畫書送請鹽埔消防分隊備查
第 17 條	<p>山林、田野引火燃燒，以開墾、整地、驅除病蟲害等事由為限。</p> <p>前項引火燃燒有延燒之虞或於森林區域、森林保護區內</p>	98.06.18	102.08.05			✓	參考用。

表單編號：E-02-03-02

保存期限：三年

大仁科技大學-環境法規與其他要求查核表

法規類別： E10 消防安全

法規編號： E10-2

法規名稱： 消防法施行細則

鑑別日期： 102 年 08 月 05 日

	引火者，引火人應於五日前向當地消防機關申請許可後，於引火前在引火地點四週設置三公尺寬之防火間隔，及配置適當之滅火設備，並將引火日期、時間、地點通知鄰接地之所有人或管理人。其於森林區域或森林保護區引火者，並應通知森林主管機關。前項引火應在上午六時後下午六時前為之，引火時並應派人警戒監視，俟火滅後始得離開。						
第 18 條	(刪除)	98.06.18	102.08.05			✓	參考用。
第 19 條	(刪除)	98.06.18	102.08.05			✓	參考用。
第 19-1 條	本法第十五條之二第一項所稱定期向轄區消防機關申報，指於每年四月及十月向轄區消防機關各申報一次。	98.06.18	102.08.05			✓	參考用。
第 19-2 條	本法第十五條之二第一項第五款所定安全技術人員，應經直轄市、縣（市）消防機關，或由中央消防機關認可之專業機構，講習訓練合格並領有證書，始得充任。前項講習訓練時間不得少於十六小時。安全技術人員每二年應接受複訓一次，每次複訓時數不得少於八小時。	98.06.18	102.08.05			✓	參考用。
第 19-3 條	本法第十五條之二第一項第六款所定用戶安全檢查資料，包括用戶地址、檢測項目及檢測結果。	98.06.18	102.08.05			✓	參考用。

表單編號：E-02-03-02

保存期限：三年

大仁科技大學-環境法規與其他要求查核表

法規類別： E10 消防安全

法規編號： E10-2

法規名稱： 消防法施行細則

鑑別日期： 102 年 08 月 05 日

第 20 條	依本法第十七條設置之消防栓，以採用地上雙口式為原則，附近應設明顯標誌，消防栓規格由中央主管機關定之。 當地自來水事業應依本法第十七條規定，負責保養、維護消防栓。直轄市、縣（市）消防機關並應定期會同當地自來水事業全面測試其性能，以保持堪用狀態。	98.06.18	102.08.05			✓	參考用。	
第 21 條	直轄市、縣（市）政府對轄內無自來水供應或消防栓設置不足地區，應籌建或整修蓄水池及其他消防水源，並由當地消防機關列管檢查。	98.06.18	102.08.05			✓	參考用。	
第 22 條	直轄市、縣（市）轄內之電力、公用氣體燃料事業機構及自來水事業應指定專責單位，於接獲消防指揮人員依本法第二十一條、第二十二條所為之通知時，立即派員迅速集中供水或截斷電源、瓦斯。	98.06.18	102.08.05			✓	參考用。	
第 23 條	消防指揮人員、直轄市、縣（市）消防機關依本法第二十條、第二十三條劃定警戒區後，得通知當地警察分局或分駐（派出）所協同警戒之。	98.06.18	102.08.05			✓	參考用。	
第 24 條	依本法第三十二條請求補償時，應以書面向該轄消防主管機關請求之。 消防主管機關對於前項請求，應即與請求人進行協議，協議成立時，應作成協議書。	98.06.18	102.08.05			✓	參考用。	
第 25 條	直轄市、縣（市）消防機關依本法第二十六條第一項規定調查、鑑定火災原因後，應即製作火災原因調查鑑定書，移送當地警察機關依法處理。 直轄市、縣（市）消防機關調查、鑑定火災原因，必要時，得會同當地警察機關辦理。 第一項火災原因調查鑑定書應於火災發生後十五日內	98.06.18	102.08.05			✓	參考用。	

表單編號：E-02-03-02

保存期限：三年

大仁科技大學-環境法規與其他要求查核表

法規類別： E10 消防安全

法規編號： E10-2

法規名稱： 消防法施行細則

鑑別日期： 102 年 08 月 05 日

	完成，必要時，得延長至三十日。						
第 26 條	檢察、警察機關或消防機關得封鎖火災現場，於調查、鑑定完畢後撤除之。 火災現場尚未完成調查、鑑定者，應保持現場狀態，非經調查、鑑定人員之許可，任何人不得進入或變動。但遇有緊急情形或有進入必要時，得由調查、鑑定人員陪同進入，並於火災原因調查鑑定書中記明其事由。	98.06.18	102.08.05			✓	參考用。
第 27 條	火災受害人或利害關係人得向直轄市、縣（市）消防機關申請火災證明。 前項證明內容以火災發生時間及地點為限。	98.06.18	102.08.05			✓	參考用。
第 28 條	各級消防機關為配合救災及緊急救護需要，對於政府機關、公民營事業機構之消防、救災、救護人員、車輛、船舶、航空器及裝備，得舉辦訓練及演習。	98.06.18	102.08.05			✓	參考用。
第 29 條	本法及本細則所規定之各種書表格式，由中央消防機關定之。	98.06.18	102.08.05			✓	參考用。
第 30 條	本細則自發布日施行。	98.06.18	102.08.05			✓	參考用。

鑑別單位： 總務處保管組

鑑別人員： _____

審核： _____

核准： _____

表單編號：E-02-03-02

保存期限：三年