

# 大仁科技大學-環境法規與其他要求查核表

法規類別： E02 水污染防治

法規編號： E02-6

法規名稱： 放流水標準

鑑別日期： 103 年 08 月 29 日

條款	法規條文內容				公告日期	登錄日期	法規符合性			實際情形說明	備註
							是	否	參考		
					103.01.22	103.08.29					
第一條	本標準依水污染防治法（以下簡稱本法）第七條第二項規定訂定之。				103.01.22	103.08.29	○			依規定辦理。	
第二條	事業、污水下水道系統及建築物污水處理設施之放流水標準，其水質項目及限值如下表。但特定業別、區域另有排放標準者，依其規定。				103.01.22	103.08.29	○			依規定辦理。	
	適用範圍	項目	最大限值	備註							
	事業、污水下水道系統及建築物污水處理設施之廢污水共同適用	水溫	一、放流水排放至非海洋之地面水體者： <ol style="list-style-type: none"> <li>攝氏三十八度以下（適用於五月至九月）。</li> <li>攝氏三十五度以下（適用於十月至翌年四月）。</li> </ol> 二、放流水直接排放於海洋者，其放流口水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度。								

表單編號：E-02-03-02

保存期限：三年

1/23

# 大仁科技大學-環境法規與其他要求查核表

法規類別： E02 水污染防治

法規編號： E02-6

法規名稱： 放流水標準

鑑別日期： 103 年 08 月 29 日

條款	法規條文內容			公告日期	登錄日期	法規符合性			實際情形說明	備註
						是	否	參考		
	氫離子濃度指數	六・〇—九・〇								
	氟鹽	一五								
	硝酸鹽氮	五〇	不適用於排放廢(污)水於水源水質水量保護區內新設立之公共下水道。(新設立之公共下水道係指於中華民國九十年十一月二十三日前尚未完成規劃，或已完成規劃，但尚未進行工程招標者)。							
	氨氮	一〇	一、氨氮及正磷酸鹽之管制僅適用於排放廢(污)水於水源水質水量保護區內。但畜牧業之氨氮與正磷酸鹽管制由主管機關會商目的事業主管機關後，另行公告其管制期日及放流水標準。 二、正磷酸鹽之管制不適用於排放廢(污)水於水源水質水量保護區內新設立之公共下水道。(新設立之公共下水道係指於中華民國九十年十一月二十三日前尚未完成規劃，或已完成規劃，但尚未進行工程招標者)。							
	正磷酸鹽(以三價磷酸根計算)	四・〇								
	酚類	一・〇								
	陰離子介面活性劑	一〇								

表單編號：E-02-03-02

保存期限：三年

2/23

# 大仁科技大學-環境法規與其他要求查核表

法規類別： E02 水污染防治

法規編號： E02-6

法規名稱： 放流水標準

鑑別日期： 103 年 08 月 29 日

條款	法規條文內容			公告日期	登錄日期	法規符合性			實際情形說明	備註
						是	否	參考		
	氰化物	一・〇								
	油脂(正己烷抽出物)	一〇								
	溶解性鐵	一〇								
	溶解性錳	一〇								
	鎘	〇・〇三								
	鉛	一・〇								
	總鉻	二・〇								
	六價鉻	〇・五								
	甲基汞	〇・〇〇〇〇〇〇二								
	總汞	〇・〇〇五								
	銅	三・〇								
	鋅	五・〇								
	銀	〇・五								
	鎳	一・〇								
	硒	〇・五								
	砷	〇・五								
	硼	一・〇								
	硫化物	一・〇								
	甲醛	三・〇								
	多氯聯苯	〇・〇〇〇〇五								
	總有機磷劑(如巴拉松、大利松、達馬松、	〇・五								

表單編號：E-02-03-02

保存期限：三年

# 大仁科技大學-環境法規與其他要求查核表

法規類別： E02 水污染防治

法規編號： E02-6

法規名稱： 放流水標準

鑑別日期： 103 年 08 月 29 日

條款	法規條文內容			公告日期	登錄日期	法規符合性			實際情形說明	備註
						是	否	參考		
	亞素靈、一品松等)									
	總氨基甲酸鹽(如滅必蟲、加保扶、納乃得、安丹、丁基滅必蟲等)	○・五								
	除草劑(如丁基拉草、巴拉刈、二、四一地、拉草、滅草、嘉磷塞等)	一・○								
	安殺番	○・○三								
	安特靈	○・○○○二								
	靈丹	○・○○四								
	飛佈達及其衍生物	○・○○一								
	滴滴涕及其衍生物	○・○○一								
	阿特靈、地特靈	○・○○三								
	五氯酚及其鹽類	○・○○五								
	毒殺芬	○・○○五								
	五氯硝苯	○・○○○○五								
	福爾培	○・○○○二五								
	四氯丹	○・○○○二五								

表單編號：E-02-03-02

保存期限：三年

4/23

# 大仁科技大學-環境法規與其他要求查核表

法規類別： E02 水污染防治

法規編號： E02-6

法規名稱： 放流水標準

鑑別日期： 103 年 08 月 29 日

條款	法規條文內容				公告日期	登錄日期	法規符合性			實際情形說明	備註						
							是	否	參考								
		蓋普丹	○・○○○二五	適用於中華民國一百零一年十月十二日前已完成工程招標、建造中或已完成建造之紙漿製造業、及其他具廢棄物焚化設施，且其空氣污染防制設備採濕式或半乾式洗滌設施處理並產生廢水進入廢水處理設施之事業。													
		戴奧辛	一○														
	印染整理業	印花、梭織布染整		五							適用於中華民國一百零一年十月十二日前尚未完成規劃者，或已完成規劃，但尚未完成工程招標之紙漿製造業、及其他具廢棄物焚化設施，且其空氣污染防制設備採濕式或半乾式洗滌設施處理並產生廢水進入廢水處理設施之事業。						
			生化需氧量	三○													
			化學需氧量	一六○													
			懸浮固體	三○													
			真色色度	五五○													

表單編號：E-02-03-02

保存期限：三年

5/23

# 大仁科技大學-環境法規與其他要求查核表

法規類別： E02 水污染防治

法規編號： E02-6

法規名稱： 放流水標準

鑑別日期： 103 年 08 月 29 日

條款	法規條文內容				公告日期		登錄日期	法規符合性			實際情形說明	備註
								是	否	參考		
	者 筒 紗 、 絞 紗 染 色 、 針 織 布 及 不 織 布 染 整 者											
		生化需氧量	三〇									
		化學需氧量	一四〇									
		懸浮固體	三〇									
		真色色度	五五〇									
	整 理 、 紙 印	生化需氧量	三〇									
		化學需氧量	一〇〇									
		懸浮固體	三〇									
		真色色度	五五〇									

表單編號：E-02-03-02

保存期限：三年

# 大仁科技大學-環境法規與其他要求查核表

法規類別： E02 水污染防治

法規編號： E02-6

法規名稱： 放流水標準

鑑別日期： 103 年 08 月 29 日

條款	法規條文內容				公告日期		登錄日期	法規符合性			實際情形說明	備註
								是	否	參考		
	花、刷毛、剪毛、磨毛及非屬前二類者											
	製革業	生皮	生化需氧量	三〇								
		製成	化學需氧量	一六〇								
		成品	懸浮固體	三〇								
			真色色度	五五〇								

表單編號：E-02-03-02

保存期限：三年

# 大仁科技大學-環境法規與其他要求查核表

法規類別： E02 水污染防治

法規編號： E02-6

法規名稱： 放流水標準

鑑別日期： 103 年 08 月 29 日

條款	法規條文內容				公告日期		登錄日期	法規符合性			實際情形說明	備註
								是	否	參考		
	皮者											
		生化需氧量	三〇									
		化學需氧量	二〇〇									
		懸浮固體	三〇									
	非屬「生皮製成成品皮」	真色色度	五五〇									
		生化需氧量	三〇									
		化學需氧量	一〇〇									
		懸浮固體	三〇									

表單編號：E-02-03-02

保存期限：三年

8/23



# 大仁科技大學-環境法規與其他要求查核表

法規類別： E02 水污染防治

法規編號： E02-6

法規名稱： 放流水標準

鑑別日期： 103 年 08 月 29 日

條款	法規條文內容				公告日期		登錄日期	法規符合性			實際情形說明	備註
								是	否	參考		
	濕藍皮製成成品皮」二類者											
	紙漿製造業	化學需氧量	一五〇									
		懸浮固體	五〇									
		真色色度	五五〇									
	醱酵業(醱酵製造業、味精製造業、酒、酒精及醋製造業、醬油製造業、抗生素、有機溶劑製造業)	生化需氧量	五〇									
		化學需氧量	一五〇									
		懸浮固體	五〇									
		真色色度	五五〇									
	造紙業	生化需氧量	三〇									

表單編號：E-02-03-02

保存期限：三年

9/23

# 大仁科技大學-環境法規與其他要求查核表

法規類別： E02 水污染防治

法規編號： E02-6

法規名稱： 放流水標準

鑑別日期： 103 年 08 月 29 日

條款	法規條文內容				公告日期	登錄日期	法規符合性			實際情形說明	備註
							是	否	參考		
		化學需氧量	一〇〇	未使用廢紙為原料者。							
			一八〇	使用廢紙為原料達百分之六十以上者。							
			一六〇	使用廢紙為原料未達百分之六十者。							
		懸浮固體	三〇								
		真色色度	五五〇								
		毛滌業	生化需氧量								
	化學需氧量		一〇〇								
	懸浮固體		三〇								
	真色色度		五五〇								
	藥品製造業、農藥、環境衛生用藥製造業	生化需氧量	三〇								
		化學需氧量	一〇〇								
		懸浮固體	三〇								
		真色色度	五五〇								
	食品製造業	生化需氧量	三〇								
		化學需氧量	一〇〇								
		懸浮固體	三〇								
		大腸桿菌群	二〇〇、〇〇〇								
屠宰業	生化需氧量	八〇									
	化學需氧量	一五〇									

表單編號：E-02-03-02

保存期限：三年

10/23

# 大仁科技大學-環境法規與其他要求查核表

法規類別： E02 水污染防治

法規編號： E02-6

法規名稱： 放流水標準

鑑別日期： 103 年 08 月 29 日

條款	法規條文內容			公告日期	登錄日期	法規符合性			實際情形說明	備註
						是	否	參考		
		懸浮固體	八〇							
		真色色度	五五〇							
		大腸桿菌群	二〇〇、〇〇〇							
	金屬基本工業、金屬表面處理業、電鍍業、船舶建造修配業	化學需氧量	一〇〇							
		懸浮固體	三〇							
	發電廠	生化需氧量	三〇							
		化學需氧量	一〇〇							
		懸浮固體	三〇							
		總餘氯	〇・五							
	橡膠製品製造業	生化需氧量	三〇							
		化學需氧量	一〇〇							
		懸浮固體	三〇							
	水泥業	化學需氧量	一〇〇							
		懸浮固體	五〇							
	製粉業	生化需氧量	五〇							
		化學需氧量	一〇〇							
		懸浮固體	八〇							
	紡織業	生化需氧量	三〇							
		化學需氧量	一〇〇							
		懸浮固體	三〇							

表單編號：E-02-03-02

保存期限：三年

11/23

# 大仁科技大學-環境法規與其他要求查核表

法規類別： E02 水污染防治

法規編號： E02-6

法規名稱： 放流水標準

鑑別日期： 103 年 08 月 29 日

條款	法規條文內容			公告日期	登錄日期	法規符合性			實際情形說明	備註
						是	否	參考		
	製糖業	真色色度	五五〇							
		生化需氧量	三〇							
		化學需氧量	一〇〇							
		懸浮固體	三〇							
	採礦業、陶 窯業、土石 加工業、土 石採取業	化學需氧量	一〇〇							
		懸浮固體	五〇							
	修車廠	化學需氧量	一〇〇							
		懸浮固體	三〇							
	玻璃業	化學需氧量	一〇〇							
		懸浮固體	五〇							
	印刷電路板 製造業	生化需氧量	五〇							
		化學需氧量	一二〇							
		懸浮固體	五〇							
	其他工業	生化需氧量	三〇							
		化學需氧量	一〇〇							
		懸浮固體	三〇							
		真色色度	五五〇							
	廢水代處理 業	生化需氧量	三〇							
		化學需氧量	一〇〇							

表單編號：E-02-03-02

保存期限：三年

12/23

# 大仁科技大學-環境法規與其他要求查核表

法規類別： E02 水污染防治

法規編號： E02-6

法規名稱： 放流水標準

鑑別日期： 103 年 08 月 29 日

條款	法規條文內容			公告日期	登錄日期	法規符合性			實際情形說明	備註
						是	否	參考		
		懸浮固體	三〇							
		真色色度	五五〇							
		大腸桿菌群	二〇〇、〇〇〇							
	畜牧業(一)	生化需氧量	八〇							
	化學需氧量	六〇〇								
	懸浮固體	一五〇								
	畜牧業(二)	生化需氧量	八〇	適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等。						
	化學需氧量	四五〇								
	懸浮固體	一五〇								
	肉品市場	生化需氧量	八〇							
		化學需氧量	一五〇							
		懸浮固體	八〇							
		真色色度	五五〇							
	魚市場	生化需氧量	三〇							
		化學需氧量	一〇〇							
		懸浮固體	三〇							
	水肥處理廠(場)	生化需氧量	五〇							
		化學需氧量	一〇〇							
		懸浮固體	五〇							
		大腸桿菌群	三〇〇、〇〇〇							
	應回收廢棄物回收處理業、廢棄物掩埋場	化學需氧量	二〇〇							
		懸浮固體	五〇							
	廢棄物焚化	化學需氧量	一〇〇							

表單編號：E-02-03-02

保存期限：三年

13/23

# 大仁科技大學-環境法規與其他要求查核表

法規類別： E02 水污染防治

法規編號： E02-6

法規名稱： 放流水標準

鑑別日期： 103 年 08 月 29 日

條款	法規條文內容				公告日期	登錄日期	法規符合性			實際情形說明	備註																																								
							是	否	參考																																										
	廠或其他廢棄物處理廠(場)	懸浮固體	三〇	適用具動物屍體化製製程之事業。																																															
		大腸桿菌群	二〇〇、〇〇〇																																																
	照相沖洗業及製版業	化學需氧量	一〇〇																																																
		懸浮固體	三〇																																																
	洗衣業、船舶解體業、清艙業	化學需氧量	一〇〇																																																
		懸浮固體	五〇																																																
	水產養殖業	生化需氧量	三〇																																																
		化學需氧量	一〇〇																																																
		懸浮固體	三〇																																																
	實 驗 、 檢(化)驗、研究室	生化需氧量	三〇																																																
		化學需氧量	二〇〇																																																
		懸浮固體	五〇																																																
	醫院、醫事機構	生化需氧量	三〇																																																
		化學需氧量	一〇〇																																																
		懸浮固體	三〇																																																
		大腸桿菌群	二〇〇、〇〇〇																																																
	動物園	生化需氧量	五〇																																																
		化學需氧量	一五〇																																																
		懸浮固體	五〇																																																
		大腸桿菌群	三〇〇、〇〇〇																																																

表單編號：E-02-03-02

保存期限：三年

14/23

# 大仁科技大學-環境法規與其他要求查核表

法規類別： E02 水污染防治

法規編號： E02-6

法規名稱： 放流水標準

鑑別日期： 103 年 08 月 29 日

條款	法規條文內容			公告日期	登錄日期	法規符合性			實際情形說明	備註
						是	否	參考		
	環境檢驗測定機構	生化需氧量	三〇							
		化學需氧量	一〇〇							
		懸浮固體	三〇							
	自來水廠	化學需氧量	一〇〇							
		懸浮固體	五〇							
		總餘氯	〇・五							
	餐飲業、觀光旅館(飯店)、遊樂園(區)	生化需氧量	五〇							
		化學需氧量	一五〇							
		懸浮固體	五〇							
		大腸桿菌群	三〇〇、〇〇〇							
	貨櫃集散站經營業	化學需氧量	一〇〇							
		懸浮固體	三〇							
	洗車場	化學需氧量	一〇〇							
		懸浮固體	五〇							
	貯煤場、營建工地、土石方堆(棄)置場	生化需氧量	三〇							
		化學需氧量	一〇〇							
		懸浮固體	三〇							
		真色色度	五五〇							

表單編號：E-02-03-02

保存期限：三年

15/23

# 大仁科技大學-環境法規與其他要求查核表

法規類別： E02 水污染防治

法規編號： E02-6

法規名稱： 放流水標準

鑑別日期： 103 年 08 月 29 日

條款	法規條文內容				公告日期	登錄日期	法規符合性			實際情形說明	備註
							是	否	參考		
	其他經中央主管機關指定之事業			生化需氧量	三〇	七日平均值係間隔每四至八小時採樣一次，每日共四個水樣，混合成一個水樣檢測分析，連續七日之測值再算術平均之。					
				化學需氧量	一〇〇						
				懸浮固體	三〇						
				真色色度	五五〇						
	污水下水道系統	專用下水道	石油化學專業區以外之工業區（不	生化需氧量	最值	三〇					
					七平值	二五					
				化學需氧量	最值	一〇〇					
					七平值	八〇					
				懸浮固體	最值	三〇					
					七平值	二五					

表單編號：E-02-03-02

保存期限：三年



# 大仁科技大學-環境法規與其他要求查核表

法規類別： E02 水污染防治

法規編號： E02-6

法規名稱： 放流水標準

鑑別日期： 103 年 08 月 29 日

條款	法規條文內容						公告日期	登錄日期	法規符合性			實際情形說明	備註
									是	否	參考		
			包括科學工業園區)	真色色度	五五〇								
				生化需氧量	最	二五	一、中華民國一百零五年一月一日施行。 二、適用於中華民國九十八年七月三十一日前尚未完成規劃，或已完成規劃但尚未進行工程招標之工業區污水下水道系統；及中華民國九十八年七月三十一日前已完成工程招標，且許可核准排放水量為每日一萬立方公尺以上之工業區污水下水道系統。 三、七日平均值係間隔每四至八小時採樣一次，每日共四個水樣，混合成一個水樣檢測分析，連續七日之測值再算術平						
					七	二〇							
				化學需氧量	最	八〇							
					七	六五							
				懸浮固體	最	二五							
					七	二〇							

表單編號：E-02-03-02

保存期限：三年

17/23

# 大仁科技大學-環境法規與其他要求查核表

法規類別： E02 水污染防治

法規編號： E02-6

法規名稱： 放流水標準

鑑別日期： 103 年 08 月 29 日

條款	法規條文內容						公告日期	登錄日期	法規符合性			實際情形說明	備註
									是	否	參考		
				真色色度	五五〇	均之。							
			社區 區 下 水 道  二 五 〇 立 方 公 尺 ／ 日	流量	生化需氧量	三〇							
					化學需氧量	一〇〇							
				大	懸浮固體	三〇							
				於	大腸桿菌群	二〇〇、〇〇〇							
				二									
				五〇									
				立方公尺／日									
				流量	生化需氧量	五〇							
					化學需氧量	一五〇							

表單編號：E-02-03-02

保存期限：三年

# 大仁科技大學-環境法規與其他要求查核表

法規類別： E02 水污染防治

法規編號： E02-6

法規名稱： 放流水標準

鑑別日期： 103 年 08 月 29 日

條款	法規條文內容					公告日期	登錄日期	法規符合性			實際情形說明	備註
								是	否	參考		
			二五〇立方公尺／日以下	懸浮固體	五〇							
				大腸桿菌群	三〇〇、〇〇〇							
			其他指定地區或場所	生化需氧量	三〇							
				化學需氧量	一〇〇							
				懸浮固體	三〇							
			公共下水道	總氮	一五							
				總磷	二・〇							
				生化需氧量	三〇							

表單編號：E-02-03-02

保存期限：三年

19/23

# 大仁科技大學-環境法規與其他要求查核表

法規類別： E02 水污染防治

法規編號： E02-6

法規名稱： 放流水標準

鑑別日期： 103 年 08 月 29 日

條款	法規條文內容					公告日期	登錄日期	法規符合性			實際情形說明	備註
								是	否	參考		
	水道	於二五〇立方公尺／日	化學需氧量	一〇〇	係指於中華民國九十年十一月二十三日前尚未完成規劃，或已完成規劃，但尚未進行工程招標者)。							
			懸浮固體	三〇								
			大腸桿菌群	二〇〇、〇〇〇								
		流量二五〇立方公尺／日以下	總氮	一五								
			總磷	二・〇								
			生化需氧量	五〇								
			化學需氧量	一五〇								
			懸浮固體	五〇								
			大腸桿菌群	三〇〇、〇〇〇								

表單編號：E-02-03-02

保存期限：三年

20/23

# 大仁科技大學-環境法規與其他要求查核表

法規類別： E02 水污染防治

法規編號： E02-6

法規名稱： 放流水標準

鑑別日期： 103 年 08 月 29 日

條款	法規條文內容				公告日期	登錄日期	法規符合性			實際情形說明	備註
							是	否	參考		
新設建築物污水處理設施	流量大於二五〇立方公尺／日	生化需氧量	三〇	一、新設建築物指中華民國九十八年一月一日以後申請建造執照者。 二、流量小於五十立方公尺／日者，不適用大腸桿菌群項目。							
		化學需氧量	一〇〇								
		懸浮固體	三〇								
		大腸桿菌群	二〇〇、〇〇〇								
	流量二五〇立方公尺／日以下	生化需氧量	五〇								
		化學需氧量	一五〇								
		懸浮固體	五〇								
		大腸桿菌群	三〇〇、〇〇〇								
既設建築物污水處理設施	流量大於二五〇立方公尺／日	生化需氧量	三〇	既設建築物指中華民國九十七年十二月三十一日以前申請建造執照者。							
		化學需氧量	一〇〇								
		懸浮固體	三〇								
		大腸桿菌群	二〇〇、〇〇〇								
	流量介於五〇一二五〇立方公尺／	生化需氧量	五〇								
		化學需氧量	一五〇								
		懸浮固體	五〇								
		大腸桿菌群	三〇〇、〇〇〇								

表單編號：E-02-03-02

保存期限：三年

21/23

# 大仁科技大學-環境法規與其他要求查核表

法規類別： E02 水污染防治

法規編號： E02-6

法規名稱： 放流水標準

鑑別日期： 103\_年\_08\_月\_29\_日

條款	法規條文內容				公告日期	登錄日期	法規符合性			實際情形說明	備註
							是	否	參考		
	日										
	流量小	生化需氧量	八〇								
	於五〇	化學需氧量	二五〇								
	立方公	懸浮固體	八〇								
	尺/日										
第三條	事業及其所屬公會或環境保護相關團體得隨時提出具體科學性數據、資料，供檢討修正之參考。				103.01.22	103.08.29			※	依規定辦理。	
第四條	本標準所訂之化學需氧量限值，係以重鉻酸鉀氧化方式檢測之；真色色度，係以真色色度法檢測之。				103.01.22	103.08.29	○			依規定辦理。	
第五條	本標準各項目限值，除氫離子濃度指數為一範圍外，均為最大限值，其單位如下： 一、氫離子濃度指數：無單位。 二、真色色度：無單位。 三、大腸桿菌群：每一百毫升水樣在濾膜上所產生之菌落數(CFU/100mL)。 四、其餘各項目：毫克／公升。				103.01.22	103.08.29	○			依規定辦理。	
第六條	本標準各項目限值，除水溫及氫離子濃度指數外，事業或污水下水道系統自水體取水作為冷卻或循環用途之未接觸冷卻水，如排放於原取水區位之地面水體，不適用本標準。				103.01.22	103.08.29			※	依規定辦理。	

表單編號：E-02-03-02

保存期限：三年

22/23

# 大仁科技大學-環境法規與其他要求查核表

法規類別： E02 水污染防治

法規編號： E02-6

法規名稱： 放流水標準

鑑別日期： 103 年 08 月 29 日

條款	法規條文內容	公告日期	登錄日期	法規符合性			實際情形說明	備註
				是	否	參考		
第七條	事業、污水下水道系統及建築物污水處理設施，同時依本標準適用範圍，有二種以上不同業別或同一業別有不同製程，其廢水混合處理及排放者，應符合各該業別之放流水標準。相同之管制項目有不同管制限值者，應符合較嚴之限值標準。各業別中之一種業別廢水水量達總廢水量百分之七十五以上，並裝設有獨立專用累計型水量計測設施者，得向主管機關申請對共同管制項目以該業別放流水標準管制。前項廢水量所佔比例，以申請日前半年之紀錄計算之。	103.01.22	103.08.29			※	參考用，依規定辦理。	
第八條	本標準自發布日施行。	103.01.22	103.08.29	○			依規定辦理。	

鑑別單位： 環境安全衛生中心

鑑別人員： \_\_\_\_\_

審核： \_\_\_\_\_

核准： \_\_\_\_\_

表單編號：E-02-03-02

保存期限：三年

23/23