

大仁科技大學

101 學年度第 1 學期 08 月飲用水水質檢驗報告總表

採樣時間：101 年 08 月 10 日

報告日期：101 年 09 月 13 日

檢驗單位：道濟股份有限公司

採 樣 大 樓 地 點	飲水機編號	檢驗項目	
		大腸桿菌群 CFU /100mL	總菌落數 CFU/mL
達 文 西 大 樓	001	<1	95
	012	<1	91
	013	<1	94
看 台	023	<1	86
第二學生宿舍	026	<1	91
美 麗 新 世 界	030	<1	<1
行政大樓暨圖書訊館	062	<1	<1
第一學生宿舍	041	<1	90
	042	<1	3
	049	<1	94
	053	<1	21
弗 萊 明 大 樓	087	<1	<1
	088	<1	14
諾 貝 爾 大 樓	101	<1	11
	107	<1	6
雙 科 館	078	<1	23
居 禮 大 樓	110	<1	31
體 育 館	115	<1	14
學 生 餐 廳	1F	<1	96
學 生 餐 廳	2F	<1	93
備 註	一、大腸桿菌群標準值為 6MPN/100mL，檢驗方法為 NIEA E230.54B。 二、總菌落數標準值為 100CFU/mL，檢驗方法為 NIEA E204.54B。		

承辦人

衛保組組長

學務長

大仁科技大學

101 學年度第 1 學期 08 月飲用水水質檢驗報告總表

採樣時間：101 年 08 月 30 日

報告日期：101 年 09 月 13 日

檢驗單位：道濟股份有限公司

採樣大樓 地點	檢驗項目	
	砷 mg/L	硝酸鹽氮 mg/L
行政大樓	低於方法偵測極限之測定值	4.72
彼得杜拉克大樓	低於方法偵測極限之測定值	9.06
達文西大樓	低於方法偵測極限之測定值	0.11
備註	一、砷標準值為 0.01mg/L，檢驗方法為 NIEA W434.53B。 二、硝酸鹽氮標準值為 10.0mg/L，檢驗方為 NIEA W419.51A。	

承辦人

衛保組組長

學務長