

大仁科技大學

98 學年度第 2 學期 05 月飲用水水質檢驗報告總表

採樣時間：99 年 05 月 10 日

報告日期：99 年 05 月 21 日

檢驗單位：道濟股份有限公司

採樣大樓 地點	飲水機編號	檢驗項目	
		大腸桿菌群 6MPN /100mL	總菌落數 CFU/mL
雙科館	070	<1	<1
	082	<1	2
弗萊明大樓	092	<1	<1
史懷哲大樓	097	<1	<1
諾貝爾大樓	104	<1	<1
居禮大樓	111	<1	<1
活動中心	093	<1	<1
達文西	003	<1	<1
	009	<1	<1
	017	<1	57
庫克大樓	116	<1	85
司令台	079	<1	53
女生宿舍	027	<1	46
佳鶴屋	039	<1	43
	043	<1	<1
	044	<1	5
	054	<1	16
	050	<1	<1
行政大樓	059	<1	47
	063	<1	<1
備 註	一、大腸桿菌群標準值為 6MPN/100mL，檢驗方法為 NIEA E230.53B。 二、總菌落數標準值為 100CFU/mL，檢驗方法為 NIEA E204.54B。		

承辦人

衛保組組長

學務長

大仁科技大學

98 學年度第 2 學期 05 月地下水水質檢驗報告總表

採樣時間：99 年 05 月 10 日

報告日期：99 年 05 月 21 日

檢驗單位：道濟股份有限公司

採樣大樓 地點	檢驗項目	
	砷 mg/L	硝酸鹽氮 mg/L
諾貝爾大樓右側	0.0007	9.90
達文西大樓右側	0.0007	6.74
居禮大樓前面	0.0005	7.47
司令台看台右側	0.0012	9.88
第一學生宿舍右側	0.0012	9.52
學生餐廳右側	0.0008	5.90
休閒學院右側	0.0005	5.62
佳鶴屋前面	0.0008	9.84
雙科館右側	0.0013	9.65
行政大樓	0.0016	5.75
能源中心前面	0.0016	5.88
活動中心右側	0.0015	5.02
第二學生宿舍右側	0.0017	9.78
備註	一、砷標準值為 0.01mg/L，檢驗方法為 NIEA W434.53B。 二、硝酸鹽氮標準值為 10.0mg/L，檢驗方為 NIEA W419.51A。	

承辦人

衛保組組長

學務長

大仁科技大學

98 學年度第 2 學期 05 月飲用水水質檢驗報告總表

採樣時間：99 年 05 月 10 日

報告日期：99 年 05 月 21 日

檢驗單位：道濟股份有限公司

採樣大樓 地點	飲水機編號	檢驗項目	
		砷 mg/L	硝酸鹽氮 mg/L
女生宿舍 3F	027	低於方法偵測極限之測定值	1.95
居禮大樓 1F	111	0.0004	2.29
達文西大樓 2F	003	低於方法偵測極限之測定值	2.39
行政大樓 1F	059	0.0006	2.45
佳鶴屋 3F	039	低於方法偵測極限之測定值	2.45

承辦人

衛保組組長

學務長